Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Образец поступил 28.04.2021 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 1498 дата начала испытаний 28.04.2021 11:20 дата выдачи результата 11.05.2021 15:19					
1	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,48±0,10	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
2	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,015**	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахкямова М. Ю., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.04.2021 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 1498 дата начала испытаний 28.04.2021 11:20 дата выдачи результата 11.05.2021 15:19					
1	Алюминий	мг/дм3	менее 0,04**	не более 0,2	ГОСТ 18165-2014
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,92±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,4±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012
4	Марганец	мг/дм3	менее 0,01**	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
5	Медь	мг/дм3	менее 0,02**	не более 1,0	ГОСТ 4388-72
6	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
7	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм3	менее 0,002**	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
8	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	11,0±1,7	не более 500	ГОСТ 31940-2012
9	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	менее 2**	не более 350	ГОСТ 4245-72
10	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
11	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
12	Нитраты	мг/дм3	6,2±0,9	не более 45	ГОСТ 33045-2014
13	Фториды(F-)	мг/дм3	0,263±0,008	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
14	Хром Cr6+	мг/дм3	менее 0,025**	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012
15	Железо	мг/дм3	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
16	Цветность	градус	1,6±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахкямова М. Ю., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.04.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1498 дата начала испытаний 28.04.2021 11:00 дата выдачи результата 29.04.2021 10:10					
1	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Выдрина А. В., зав. лабораторией					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

Протокол № 40.1498 распечатан 12.05.2021

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ